

ANEXĂ LA SOLICITAREA DE OFERTĂ NR. 19586/29.07.2024

Obiectul contractului: **“INTOCMIRE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZAȚIE DE SECURITATE LA INCENDII PENTRU SALA DE SPORT din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia**

Amplasament: Alba Iulia Str. Vasile Alecsandri nr. 40

Caracteristicile tehnice ale imobilului:

Tipul clădirii: Clădire civilă publică – sală sport
Principalele destinații: vestiare, spațiu tehnic, sala sport
Categoria de importanța a construcției „C” normală
Regim de înălțime: P+1E parțial
Suprafața construită: 1627,92 mp
Suprafața desfășurată: 1779,91 mp

Cerințe minime: potențialii ofertanți vor avea în vedere rezolvarea următoarelor aspecte:

- Întocmirea scenariului de securitate la incendiu
- Întocmirea planului de situație scara 1:200 , 1:500 sau 1:1000, cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor în raport cu elementele cadru existente, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți, pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea, riscul de incendiu și nivelul de stabilitate ale acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor
- Piese desenate pentru fiecare nivel, pentru:
 - arhitectura la scara 1:50, 1:100, sau 1:200, după caz, pe care sunt marcate utilizându-se un cod de color, traseele cailor de evacuare, elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcțiuni și elementele de protecție a golurilor din acestea, inclusiv secțiuni și fațade ale construcției;
 - Instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale securitate la incendiu, scara 1:50, 1:100, sau 1:200, după caz, inclusiv schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, scheme electrice și de acționare a instalației, schema izometrică, schema coloanelor, schema bloc a instalației de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu
- Verificarea documentației tehnice de către verificatori atestați pentru cerința „ securitate la incendiu”

Documentația tehnică va fi întocmită conform Ordinului MAI nr. 180/2022 și va cuprinde toate documentele necesare pe baza cărora se solicită autorizația de securitate la incendiu conform și normelor metodologice și a anexelor privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă la Ordinului MAI nr. 180/2022

Beneficiarul va pune la dispoziția *Prestatorului* toate documentele necesare, solicitate de acesta, în vederea întocmirii documentației pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Prestatorul trebuie să consulte *Beneficiarul* cu privire la orice aspect/problemă care apare în execuția contractului.

Prestatorul va rămâne la dispoziția Autorității Contractante și va asigura consultanța pentru întocmirea eventualelor solicitări ale ISU Alba, pe toată perioada de obținere a autorizației de Securitate la incendiu pentru obiectivul Sala de sport

Termenul de finalizare a documentației: 29.09.2024

Serviciul Juridic și Investiții
Ing. Solyom Ana

